

Formular Vernehmlassung Richtlinien-Entwurf	Projekt: Revision Richtlinie W5 Richtlinie für Löschwasserversorgung (06/2017)
--	---

Datum	Name / Vorname	Wasserversorgung / Verband/ Organisation	Strasse, Ort	Tel / Email
25.07.2017	Einsatzplanung, Marco Eggenberger	Feuerwehr und Zivilschutz	Notkerstrasse 44, 9001 St.Gallen	071 224 50 73, marco.eggenberger@stadt.sg.ch

1	2	3	4	5	6	7
Bitte leer lassen	Abschnitt / Unterabschnitt / Anhang	Absatz / Bild / Tabelle / Anmerkung	Kommentarart ¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	Stellungnahme Kommission Bitte leer lassen
				Gleiche Kommentare und Begründungen zu denselben Punkten wie von SRZ bereits beschrieben.		
	Abschnitt 10	10.2.6	te	Bei der Festlegung des Abstand und der Anzahl ist die Feuerwehr ebenfalls zu berücksichtigen	Abstand, Anzahl und Ausführungsart der Hydranten sind mit der zuständigen Brandschutzbehörde, der Feuerwehr und der Eigentümerin festzulegen.	

¹ Art des Kommentars:
ANMERKUNG

ge = generell/allgemein **te** = technisch/fachlich
Spalten 2, 5, 6 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

ed = editorial/redaktionell